

Lausunto

Tulisuontie 140

Asiointikunta Rautjärvi	Hakemuksen vaihe Hakemus jätetty
Kiinteistötunnus 689-874-1-0	Hakemus jätetty 23.08.2024
Asiointitunnus LP-689-2024-00045	Käsittelijä (Tyhjä)
Hankkeen osoite Tulisuontie 140	Hakija IronLakeOne Oy
Toimenpiteet 2 x Maston, piipun, säiliön, laiturin tai vastaavan rakentaminen tai muun erillislaitteen sijoittaminen (esim. markiisi, aurinkokeräin), Teollisuus- tai varastorakennuksen rakentaminen	

Lausunto

Lausunnon pyyntöpäivä 11.09.2024	Kuvaus Ympäristöviranomaisen lausunto 3
Lausunnon antopäivä 22.11.2024	Lausunnon antaja Arto Ahonen
Lausuntoteksti On hyvä, että alueelle tulevat muuntoasemat ovat ns. kuivamuuntajia, mikä ehkäisee mahdollista ympäristön kemikaaleilla pilaantumista esim. tulipalojen tai muiden vahinkojen yhteydessä. Mikäli muuntoasemilla tai alueen muissa järjestelmissä tullaan kuitenkin käyttämään öljyä tai muita kemikaaleja, tulee järjestelmät varustaa riittävillä suoja-aitailla tai muilla vastaavan tasoilla järjestelyillä millä vuototilanteissa voidaan	

estää kemikaalien pääsy maaperään tai vesistöön.

Hulevesien ohjaus- ja käsittelyrakenteet tulee suunnitellun mukaisesti rakentaa valmiiksi ennen varsinaisten aurinkovoimalarakenteiden asentamista.

Rakentamisen ja alueen käytön yhteydessä syntyvät sekä myös alueelle mahdollisesti muualta tuodut jätteet tulee toimittaa luvallisiin vastaanotto paikkoihin riittävän usein. Alueelle ei saa varastoida jätteitä.

Lausuntotieto	Liitteet
lausunto	0 kpl